

## Kattilalaitoksen hakekattilan testausseleste 23.2.2022

TEKLTk 02.05.2022 § 38

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan hakekattilalle on asetettu vaatimukset mm. päästöjen suhteen 50 % ja 100 % teholla.

Savonia ammattikorkeakoulun toimesta on laadittu testausseleste 23.2.2022 klo 9.16-16.38 suoritetusta testauksesta. Testauksen tarkoituksena on ollut määrittellä kuumavesikattilan hyötysuhde 50 %:n ja 100 %:n tehoilla. Hyötysuhteen määrittystä varten on otettu näytteitä polttoaineesta, tuhkasta ja savukaasusta. Testausseleste on esityslistan oheisaineistona.

Laitos on ollut lämmöntuotannossa marras-joulukuun 2021 vaihteesta asti ja laitostoimittaja Propellet Oy huolehtinut kunnan lämmöntuotannosta tällä uudella kattilalaitoksella, joka sisältää hakekattilan ja varajärjestelmän öljykattilan. Suurempia ongelmia tuotannossa ei ole ollut kuluneella talvikaudella.

Sopimuksen liite 2 vähimmäisvaatimukset ja tarjotun ratkaisun tiedot sekä Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy:n lausunto esityslistan liitteinä.

Valmistelija	Toimistosihtööri Sari Juuti
Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kempinen
Päätösehdotus	Päätettiin hyväksyä Enonkosken biokattilan saavuttaneen tarjouksen mukaiset hyötysuhteet 50 % ja 100 % tehoilla. Mittaustulosten virhemarginaali huomioiden laitos täyttää luvutet tehot. Muuten todettiin lämpölaitostoimituksessa olevan puutteita, joita ei ole voitu tehdä valmistumisajankohdasta johtuen. Nämä työt tulee suorittaa päätökseen 1.7.2022 mennessä. Havaituista puutteista laadittu puuteluettelo. Tiedoksi Enonkosken kunnanhallitukselle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
KH 17.05.2022 § 115 92/02.08.00/2022	Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy:n raportti Enonkosken lämpölaitoksen tilanteesta 1.3.2022 on liitteenä.
Valmistelija	Toimistosihtööri Erja Pesonen
Esittelijä	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus	Kunnanhallitus käsittelee raportin ja merkitsee sen tiedokseen.
Päätös	Kunnanhallitus käsittelee raportin ja merkitsi sen tietoon saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kaukolämpöryhmä kokoontuu 1.7.2022 jälkeen käsittelemään lämpölaitoksen korjattavaksi määrättyjen puutteiden tilanteen sekä antamaan kunnanhallitukselle selvityksen, onko kattilalaitos sopimuksen mukainen.

Pöytäkirjamerkintä

Jonna Malmstedt poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.