

Ely-keskuksen selvityspyyntö jätevesilaitoksen toiminnasta

TEKLTk 05.07.2023 § 51
364/14.05.00/2023

Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaa 1.3.2023 pyytänyt vesilaitoksen toiminnanharjoittajaa toimittamaan seuraavat suunnitelmat ja selvitykset 30.4.2023 mennessä:

- tarkka suunnitelma uudistettavasta sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta aikatauluineen
- selvitys viemäriverkoston kunnosta ja tiedot nykyisistä hule- ja vuotovesien määristä sekä mahdollinen saneeraussuunnitelma
- selvitys turvealtaiden toiminasta

Ely-keskukselta on haettu jatkoaika 30.6. saakka. Jatkoaikaa on kuitenkin myönnetty vain 19.6. asti.

Kunnaninsinööri on maininnut lausumassaan mm. seuraavaa:

- Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton järjestäminen on selvä, se ei vaadi kuin kunnan rahoituksen.
- Turvesuodattamien toiminnan selostaminen ja vesimäärien arviointi, toimintaperiaate kerrottu mutta vesimääriä ei voida tarkoin selvittää prosessista johtuen.
- Hule- ja vuotovesien hoitaminenkin on selvä, keväisin kansistojen kautta vettä tietyllä osalla viemäriverkkoa.

16.6.2023 ELY-keskukselle toimitettu selvitys esityslistan oheisaineistona.
27.6.2023 ELY-keskus on antanut arvion ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n perusteella Enonkosken jätevedenpuhdistamon osalta. Lausunto esityslistan oheisaineistona.

Valmistelija	Kunnaninsinööri Keijo Kempainen
Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kempainen
Päätösehdotus	Kunnaninsinöörin antama lausunto sekä ELY-keskuksen arvio ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Ympäristöluvan päivitys syytä tehdä siinä vaiheessa kun sako- ja umpikaivolietteen vastaanottolaitteisto on tarkoitus uusida. Samalla voidaan ulko-aldaiden tyhjennystarpeita tarkastella näillä nykyisillä pienillä jätevesimäärillä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.