



30.6.2025

Enonkosken kunta

enonkosken.kunta@enonkoski.fi

Lausunto Enonkosken kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alue-esityksestä

Enonkosken kunta on pyytänyt lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta Enonkosken vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alue esityksestä. Enonkosken vesi- ja viemärlaitoksen voimassa oleva vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alue on vahvistettu 19.5.2014.

Lausuntopyynnön (KH 14.01.2025 § 6) lisäksi on toimitettu karttaliite toiminta-alue-esityksestä ja voimassa olevan toiminta-alueen vahvistuspäätös (KV 19.05.2014 § 12).

Vahvistettua toiminta-aluetta esitetään nyt supistettavaksi Sahalammentien ja Laasalantien osalta vain vesijohtoverkoston toiminta-alueeksi. Muu toiminta-alue noudattaa vesijohto- ja jätevesiverkoston vahvistettua toiminta-aluetta 19.5.2014 päätöksen mukaisesti.

Toiminta-alueen muutosesitys on perusteltu Enonkosken kunnan päätöksenteossa kattavasti.

Lausunto:

Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossa Saharannantien ja Laasalantien kiinteistöjen osalta, joita nyt esitetään vain vesijohdon osalta toiminta-alueeksi, mitään sellaisia terveydellistä syytä mikä estäisi esitetyn toiminta-alueen muutoksen.

Toiminta-alueen supistamisen yhteydessä kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossa alueen yksityiskaivojen talousveden laadun osalta mitään sellaista, mikä poikkeaisi alueellisesti terveystalouden toimialueen talousveden laadusta.

Mikäli nyt esitetty muutos Saharannantien toiminta-alueeksi ei velvoita alueella olevia kiinteistöjä liittymään vesijohtoon, tulee selvitettäväksi, voidaanko vesijohdon toiminta-alue rajata vain niihin kiinteistöihin, jotka jo kuuluvat Enonkosken vesi- ja viemärlaitoksen asiakkaisiin tai ovat nyt tällä alueella liittymässä.



Supistetun toiminta-alueen kiinteistön omistajien ja haltijoiden kuuleminen on käynnissä. Kuulemisesta saadut vastaukset ja mielipiteet otetaan huomioon päätöksenteossa. Erityisesti on huomioitava asuinkiinteistöjen talousveden laatu ja kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus siten, ettei kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä aiheudu talousveden laadulle terveyshaittaa.

Lisäksi tulee varmistua, täyttyykö toiminta-alueiden vesijohtoverkostojen ja jätevesiverkostojen rajaukset vesihuoltolain (119/2001) edellyttämällä tavalla (kiinteistö- ja vesistöaluerajat). Enonkosken vesi- ja viemärlaitoksen tulee esittää yksi toiminta-alue, jossa on selkeästi esitetty toiminta-alueeseen kuuluvat alueet ja kiinteistöt, jotka kuuluvat laitoksen vesijohtoverkoston ja/tai vesijohto- ja jätevesiverkoston.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet tulee esittää kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa.

Mikäli toiminta-alueen muutos vaikuttaa aiemmin toimitettuun vedenjakelualueeseen, tulee vedenjakelualueen rajauksen muutokset ilmoittaa vektorimuotoisena paikkatietona kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja Suomen ympäristökeskukselle.

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto/ Terveysvalvonta

Tiina Munck
Terveystarkastaja